



# OZEO E ECOWATT 2



## INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU

### Przedstawiciel



Venture Industries Sp. z o. o.  
ul. Mokra 27, 05-092 Łomianki – Kiełpin, Warszawa, Polska  
tel. (+48 22) 7519550, fax (+48 22) 7512259  
e-mail: [venture@venture.pl](mailto:venture@venture.pl)

## Ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie może być obsługiwane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych i umysłowych a także z brakiem doświadczenia i wiedzy. Powinny być one objęte nadzorem lub zaznajomione z wytycznymi dotyczącymi bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz rozumieć zagrożenia wynikające z jego obsługi. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie powinny być wykonywane przez dzieci pozostawione bez nadzoru osoby dorosłej.

## Wyłączenie z użytkowania oraz utylizacja

Zgodnie z przepisami UE oraz w trosce o przyszłe pokolenia, surowce pochodzące z demontażu urządzenia powinny być oddane do recyklingu. Dotyczy to również wszystkich opakowań, w których urządzenie jest dostarczone. Jeżeli urządzenie jest również oznaczone tym symbolem, po wyłączeniu z użytkowania należy zanieść je do najbliższego zakładu gospodarki odpadami.



## Informacje dla użytkownika

Państwa mieszkanie jest wyposażone w system wentylacyjny, który przeznaczony jest do funkcjonowania 24 godziny na dobę. System wyciąga nieświeże powietrze z kuchni (poprzez kratki wentylacyjne i/lub okap kuchenny), toalety i łazienki za pomocą centralnego wentylatora wyciągowego, dostarczając jednocześnie świeże powietrze do salonu, sypialni itp. Wloty powietrza powinny pozostawać cały czas otwarte. Opcjonalnie w kuchni może być zamontowany 3-biegowy przełącznik, sterujący wydajnością wentylatora.

Wyrób objęty jest 2 letnią gwarancją

## Informacje dla instalatora


Pod pokrywą wentylatora znajduje się komora wyrównawcza umieszczona na króćcach oraz wentylator/silnik. Jeżeli wentylator nie jest montowany trwale do ściany, zaleca się zastosowanie antywibracyjnych wsporników, które mogą zostać zaoferowane jako opcja. W każdym innym przypadku wentylator należy zamontować bezpośrednio do ściany za pomocą 4 śrub mocujących.

## Opis urządzenia




1. Pokrywa elementów elektrycznych
2. Zatrzaski umożliwiające dostęp do skrzyni rozprężnej
3. Stopy montażowe (x4)
4. Zatrzaski umożliwiające dostęp do wentylatora
5. Króćce wlotowe 90° D125mm (x4)
6. Króciec wlotowy 360° D125mm


## Montaż



Przykręć komorę rozprężną do ściany.




Zamontuj króćce w pożądanym przez Ciebie kierunku.



Zamontuj obudowę wraz z wentylatorem do komory rozprężnej.



Podłącz kanały wentylacyjne.



Dostęp do aparatury elektrycznej.


**Podłączenie elektryczne**

3-pozycyjny przełącznik biegów (opcjonalnie)

Silnik





Po zainstalowaniu i podłączeniu urządzenia należy ustawić je według pożądanych parametrów. Jest to bardzo ważne, aby upewnić się, że pobierana jest właściwa ilość powietrza, a samo urządzenie nie pracuje zbyt głośno.




**Regulacja prędkości**

Regulacji prędkości dokonuje się poprzez zmianę nastaw potencjometrów znajdujących się na płycie wewnątrz wentylatora.




## Konserwacja

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy wentylatorze należy odłączyć go od zasilania.



## Wymiary



**S&P SISTEMAS DE VENTILACIÓN S.L.U.**

C/ Llevant, 4  
08150 Parets del Vallès (Barcelona)  
Tel. +34 93 571 93 00  
Fax +34 93 571 93 01  
[www.solerpalau.com](http://www.solerpalau.com)

**Soler&Palau**  
Ventilation Group